



**LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUA E ESGOTO
REGISTRO NO C.R.Q. - 9ª REGIÃO SOB Nº 06043**

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 00051538-0

SOLICITANTE

Nome: **Departamento Municipal de Água e Esgoto**
CPF/CNPJ: **78.200.482/0001-10** Telefone: **(44) 3264-4870**
Endereço: **Maringá, 1029**
Cidade: **Sarandi** Estado: **PR**
Responsável: **Michel**

DADOS DA AMOSTRA

Amostra: **ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO**
Tipo de Amostra: **SAÍDA DO TRATAMENTO**
Local de Amostragem: **POÇO AFUMUSA AV GIRO WATANABE - RUA ANTONIO AFFONSO AGNIBENI 453**
Responsável pela Amostragem: **Solicitante**
Plano de Amostragem de responsabilidade do: **DO INTERESSADO**
Ocorrência de chuvas nas últimas 48 horas: **NÃO**
Data e hora da Amostragem: **04/04/2018 - 08:57** Data e hora do Recebimento: **04/04/2018 - 11:10**

ENSAIOS

Parâmetro	Resultado	LQ ⁽⁴⁾	VMP ⁽¹⁾	Unidade	Metodologia	Data do Ensaio
Antimônio	< 0,005	0,005	0,005	mg/L	SMWW 3120 B	26/04/2018
Arsênio	< 0,008	0,008	0,01	mg/L	SMWW 3120 B	26/04/2018
Bário	< 0,1	0,1	0,7	mg/L	SMWW 3120 B	26/04/2018
Cádmio	< 0,0006	0,0006	0,005	mg/L	SMWW 3120 B	26/04/2018
Chumbo	0,0069	0,005	0,01	mg/L	SMWW 3120 B	26/04/2018
Cianeto Total	< 0,0005	0,0005	0,07	mg/L	Cromatografia Iônica	09/04/2018
Cobre	0,012	0,008	2	mg/L	SMWW 3120 B	26/04/2018
Cromo	< 0,01	0,01	0,05	mg/L	SMWW 3120 B	26/04/2018
Fluoreto	< 0,2	0,2	1,5	mg/L	EPA 300.1	10/04/2018
Mercúrio	< 0,001	0,001	0,001	mg/L	SMWW 3120 B	27/04/2018
Níquel	< 0,01	0,01	0,07	mg/L	SMWW 3120 B	26/04/2018
Nitrato (como N)	9,687	0,1	10	mg/L	EPA 300.1	10/04/2018

Notas: (1) Valor Máximo Permitido conforme legislação comparativa; (2) Unidade Hazen (mg Pt-Col/L); (3) Unidade de Turbidez; (4) Limite de Quantificação; (5) Intensidade máxima de percepção; (6) Unidade Formadora de Colônias; (7) 1,2,4 TCB; 1,3,5 TCB; 1,2,3 TCB; (8) Aldicarbe + Aldicarbesulfona + Aldicarbesulfóxido. Os resultados destes ensaios se referem somente aos itens ensaiados e amostrados. Os ensaios são realizados no laboratório do CISPAR.

Este relatório só pode ser reproduzido por inteiro.

Quando o laboratório Cispár não é responsável pela amostragem e esta é de responsabilidade do cliente, os resultados deste relatório de ensaios se aplicam à amostra conforme recebida, bem como os dados da amostra foram fornecidos pelo interessado.

As amostragens de responsabilidade do laboratório Cispár são realizadas de acordo com os procedimentos "PG 034 - Planejamento de amostragem" e "PG 035 - Coleta e amostragem", conforme as metodologias SMWW 1060, 3010, 5010 e 9060; NIT-DICLA-057 e Guia Nacional de Coletas e Preservação de amostras de Água, Sedimentos, Comunidades Aquáticas e Efluentes Líquidos.2011.CETESB.

Referências e Métodos Utilizados:

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (SMWW), 23ª Edição - autoria das instituições: APHA, AWWA, WEF, 2017.

United States Environmental Protection Agency (USEPA).

Data de emissão: Maringá, 21/06/2018


Monica Fidells dos Santos
Gerente Técnica
Química | CRQ: 09904704


Juliana Menegolo
Gerente da Qualidade
Química | CRQ: 09101278


Andresa Fabiana Garcia
Coordenadora e
Responsável Técnica
Química | CRQ: 09904704

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ - CISPAR
CENTRO DE REFERÊNCIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ

LABORATÓRIO: Rua Pioneiro Miguel Jordão Martinez, 677 - Pq. Industrial Mario Bulhões da Fonseca - Maringá/PR - CEP: 87065-660
Fone/Fax: (44) 3123-2807 e (44) 99800-1514 - Site www.cismae.com.br - E-mail: laboratorio.cispár@consorcioispár.com.br



**LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUA E ESGOTO
REGISTRO NO C.R.Q. - 9ª REGIÃO SOB Nº 06043**

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 00051538-0

SOLICITANTE

Nome: **Departamento Municipal de Água e Esgoto**
CPF/CNPJ: **78.200.482/0001-10** Telefone: **(44) 3264-4870**
Endereço: **Maringá, 1029**
Cidade: **Sarandi** Estado: **PR**
Responsável: **Michel**

DADOS DA AMOSTRA

Amostra: **ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO**
Tipo de Amostra: **SAÍDA DO TRATAMENTO**
Local de Amostragem: **POÇO AFUMUSA AV GIRO WATANABE - RUA ANTONIO AFFONSO AGNIBENI 453**
Responsável pela Amostragem: **Solicitante**
Plano de Amostragem de responsabilidade do: **DO INTERESSADO**
Ocorrência de chuvas nas últimas 48 horas: **NÃO**
Data e hora da Amostragem: **04/04/2018 - 08:57** Data e hora do Recebimento: **04/04/2018 - 11:10**

ENSAIOS

Parâmetro	Resultado	LQ ⁽⁴⁾	VMP ⁽¹⁾	Unidade	Metodologia	Data do Ensaio
Nitrito (como N)	< 0,01	0,01	1	mg/L	EPA 300.1	10/04/2018
Selênio	< 0,008	0,008	0,01	mg/L	SMWW 3120 B	26/04/2018
Urânio	< 0,02	0,02	0,03	mg/L	SMWW 3120 B	26/04/2018
Acrilamida	< 0,25	0,25	0,5	µg/L	LC/MS	09/04/2018
Benzeno	< 2	2	5	µg/L	USEPA 8260 B	25/04/2018
Cloreto de Vinila	< 2	2	2	µg/L	USEPA 8260 B	25/04/2018
1,2 Dicloroetano	< 2	2	10	µg/L	USEPA 8260 B	25/04/2018
1,1 Dicloroetano	< 2	2	30	µg/L	USEPA 8260 B	25/04/2018
1,2 Dicloroetano (cis+trans)	< 2	2	50	µg/L	USEPA 8260 B	25/04/2018
Diclorometano	< 2	2	20	µg/L	USEPA 8260 B	25/04/2018
Estireno	< 2	2	20	µg/L	USEPA 8260 B	25/04/2018
Tetracloroeto de Carbono	< 2	2	4	µg/L	USEPA 8260 B	25/04/2018

Notas: (1) Valor Máximo Permitido conforme legislação comparativa; (2) Unidade Hazen (mg Pt-Col/L); (3) Unidade de Turbidez; (4) Limite de Quantificação; (5) Intensidade máxima de percepção; (6) Unidade Formadora de Colônias; (7) 1,2,4 TCB; 1,3,5 TCB; 1,2,3 TCB; (8) Aldicarbe + Aldicarbesulfona + Aldicarbesulfóxido. Os resultados destes ensaios se referem somente aos itens ensaiados e amostrados. Os ensaios são realizados no laboratório do CISPAR.

Este relatório só pode ser reproduzido por inteiro.

Quando o laboratório Cispár não é responsável pela amostragem e esta é de responsabilidade do cliente, os resultados deste relatório de ensaios se aplicam à amostra conforme recebida, bem como os dados da amostra foram fornecidos pelo interessado.

As amostragens de responsabilidade do laboratório Cispár são realizadas de acordo com os procedimentos "PG 034 - Planejamento de amostragem" e "PG 035 - Coleta e amostragem", conforme as metodologias SMWW 1060, 3010, 5010 e 9060; NIT-DICLA-057 e Guia Nacional de Coletas e Preservação de amostras de Água, Sedimentos, Comunidades Aquáticas e Efluentes Líquidos.2011.CETESB.

Referências e Métodos Utilizados:

United States Environmental Protection Agency (USEPA).
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (SMWW), 23ª Edição - autoria das instituições: APHA, AWWA, WEF, 2017.

Data de emissão: Maringá, 21/06/2018


Monica Fidells dos Santos
Gerente Técnica
Química | CRQ: 09904704


Juliana Menegolo
Gerente da Qualidade
Química | CRQ: 09101278


Andresa Fabiana Garcia
Coordenadora e
Responsável Técnica
Química | CRQ: 09904704

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ - CISPAR
CENTRO DE REFERÊNCIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ

LABORATÓRIO: Rua Pioneiro Miguel Jordão Martinez, 677 - Pq. Industrial Mario Bulhões da Fonseca - Maringá/PR - CEP: 87065-660
Fone/Fax: (44) 3123-2807 e (44) 99800-1514 - Site www.cismae.com.br - E-mail: laboratorio.cispár@consorcioispár.com.br



**LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUA E ESGOTO
REGISTRO NO C.R.Q. - 9ª REGIÃO SOB Nº 06043**

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 00051538-0

SOLICITANTE

Nome: **Departamento Municipal de Água e Esgoto**
CPF/CNPJ: **78.200.482/0001-10** Telefone: **(44) 3264-4870**
Endereço: **Maringá, 1029**
Cidade: **Sarandi** Estado: **PR**
Responsável: **Michel**

DADOS DA AMOSTRA

Amostra: **ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO**
Tipo de Amostra: **SAÍDA DO TRATAMENTO**
Local de Amostragem: **POÇO AFUMUSA AV GIRO WATANABE - RUA ANTONIO AFFONSO AGNIBENI 453**
Responsável pela Amostragem: **Solicitante**
Plano de Amostragem de responsabilidade do: **DO INTERESSADO**
Ocorrência de chuvas nas últimas 48 horas: **NÃO**
Data e hora da Amostragem: **04/04/2018 - 08:57** Data e hora do Recebimento: **04/04/2018 - 11:10**

ENSAIOS

Parâmetro	Resultado	LQ ⁽⁴⁾	VMP ⁽¹⁾	Unidade	Metodologia	Data do Ensaio
Tetracloroetano	< 2	2	40	ug/L	USEPA 8260 B	25/04/2018
Triclorobenzenos ⁽⁷⁾	< 2	2	20	ug/L	USEPA 8260 B	25/04/2018
Tricloroetano	< 2	2	20	ug/L	USEPA 8260 B	25/04/2018
2,4 D + 2,4,5 T	< 15	15,0	30	ug/L	LC/MS	01/05/2018
Aldicarbos ⁽⁸⁾	< 4,5	4,5	10	µg/L	LC/MS	01/05/2018
Atrazina	< 1	1	2	ug/L	LC/MS	06/04/2018
Carbendazim + Benomil	< 10	10	120	ug/L	LC/MS	01/05/2018
Carbofurano	< 3,5	3,5	7	ug/L	LC/MS	01/05/2018
Clorpirifós-Oxon	< 10	10	15	ug/L	LC/MS	06/04/2018
Diuron	< 10	10	90	ug/L	LC/MS	06/04/2018
Glifosato + AMPA	< 200	200	500	ug/L	LC/MS	30/04/2018
Mancozebe	< 20	20	180	ug/L	GC/MS-Evol.de CS2	14/04/2018

Notas: (1) Valor Máximo Permitido conforme legislação comparativa; (2) Unidade Hazen (mg Pt-Col/L); (3) Unidade de Turbidez; (4) Limite de Quantificação; (5) Intensidade máxima de percepção; (6) Unidade Formadora de Colônias; (7) 1,2,4 TCB; 1,3,5 TCB; 1,2,3 TCB; (8) Aldicarbe + Aldicarbesulfona + Aldicarbesulfóxido. Os resultados destes ensaios se referem somente aos itens ensaiados e amostrados. Os ensaios são realizados no laboratório do CISPAR.

Este relatório só pode ser reproduzido por inteiro.


Quando o laboratório Cispár não é responsável pela amostragem e esta é de responsabilidade do cliente, os resultados deste relatório de ensaios se aplicam à amostra conforme recebida, bem como os dados da amostra foram fornecidos pelo interessado.


As amostragens de responsabilidade do laboratório Cispár são realizadas de acordo com os procedimentos "PG 034 - Planejamento de amostragem" e "PG 035 - Coleta e amostragem", conforme as metodologias SMWW 1060, 3010, 5010 e 9060; NIT-DICLA-057 e Guia Nacional de Coletas e Preservação de amostras de Água, Sedimentos, Comunidades Aquáticas e Efluentes Líquidos.2011.CETESB.


Referências e Métodos Utilizados:

United States Environmental Protection Agency (USEPA).

Data de emissão: Maringá, 21/06/2018


Monica Fidells dos Santos
Gerente Técnica
Química | CRQ: 09904704


Juliana Menegolo
Gerente da Qualidade
Química | CRQ: 09101278


Andresa Fabiana Garcia
Coordenadora e
Responsável Técnica
Química | CRQ: 09904704

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ - CISPAR
CENTRO DE REFERÊNCIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ

LABORATÓRIO: Rua Pioneiro Miguel Jordão Martinez, 677 - Pq. Industrial Mario Bulhões da Fonseca - Maringá/PR - CEP: 87065-660
Fone/Fax: (44) 3123-2807 e (44) 99800-1514 - Site www.cismae.com.br - E-mail: laboratorio.cispár@consorcioispár.com.br



**LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUA E ESGOTO
REGISTRO NO C.R.Q. - 9ª REGIÃO SOB Nº 06043**

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 00051538-0

SOLICITANTE

Nome: **Departamento Municipal de Água e Esgoto**
CPF/CNPJ: **78.200.482/0001-10** Telefone: **(44) 3264-4870**
Endereço: **Maringá, 1029**
Cidade: **Sarandi** Estado: **PR**
Responsável: **Michel**

DADOS DA AMOSTRA

Amostra: **ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO**
Tipo de Amostra: **SAÍDA DO TRATAMENTO**
Local de Amostragem: **POÇO AFUMUSA AV GIRO WATANABE - RUA ANTONIO AFFONSO AGNIBENI 453**
Responsável pela Amostragem: **Solicitante**
Plano de Amostragem de responsabilidade do: **DO INTERESSADO**
Ocorrência de chuvas nas últimas 48 horas: **NÃO**
Data e hora da Amostragem: **04/04/2018 - 08:57** Data e hora do Recebimento: **04/04/2018 - 11:10**

ENSAIOS

Parâmetro	Resultado	LQ ⁽⁴⁾	VMP ⁽¹⁾	Unidade	Metodologia	Data do Ensaio
Metamidofós	< 6	6	12	ug/L	LC/MS	01/05/2018
Molinato	< 3	3	6	ug/L	LC/MS	05/04/2018
Profenofós	< 10	10	60	µg/L	LC/MS	05/04/2018
Simazina	< 1	1	2	ug/L	LC/MS	06/04/2018
Tebuconazol	< 10	10	180	ug/L	LC/MS	06/04/2018
Terbufós	< 0,6	0,6	1,2	ug/L	LC/MS	05/04/2018
Alumínio	< 0,08	0,08	0,2	mg/L	SMWW 3120 B	26/04/2018
Amônia (NH3-N)	< 0,1	0,1	1,5	mg/L	ISO 14911	11/04/2018
Cloreto	6,436	0,2	250	mg/L	EPA 300.1	10/04/2018
Cor Aparente	< 5	5	15	uH	SMWW 2120 C	04/04/2018
1,2 Diclorobenzeno	< 0,002	0,002	0,01	mg/L	USEPA 8260 B	25/04/2018
1,4 Diclorobenzeno	< 0,002	0,002	0,03	mg/L	USEPA 8260 B	25/04/2018
Dureza Total	88,493	2,0	500	mg/L	ISO 14911	11/04/2018

Notas: (1) Valor Máximo Permitido conforme legislação comparativa; (2) Unidade Hazen (mg Pt-Col/L); (3) Unidade de Turbidez; (4) Limite de Quantificação; (5) Intensidade máxima de percepção; (6) Unidade Formadora de Colônias; (7) 1,2,4 TCB; 1,3,5 TCB; 1,2,3 TCB; (8) Aldicarbe + Aldicarbesulfona + Aldicarbesulfóxido. Os resultados destes ensaios se referem somente aos itens ensaiados e amostrados. Os ensaios são realizados no laboratório do CISPAR.

Este relatório só pode ser reproduzido por inteiro.

Quando o laboratório Cispár não é responsável pela amostragem e esta é de responsabilidade do cliente, os resultados deste relatório de ensaios se aplicam à amostra conforme recebida, bem como os dados da amostra foram fornecidos pelo interessado.

As amostragens de responsabilidade do laboratório Cispár são realizadas de acordo com os procedimentos "PG 034 - Planejamento de amostragem" e "PG 035 - Coleta e amostragem", conforme as metodologias SMWW 1060, 3010, 5010 e 9060; NIT-DICLA-057 e Guia Nacional de Coletas e Preservação de amostras de Água, Sedimentos, Comunidades Aquáticas e Efluentes Líquidos.2011.CETESB.

Referências e Métodos Utilizados:

United States Environmental Protection Agency (USEPA).
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (SMWW), 23ª Edição - autoria das instituições: APHA, AWWA, WEF, 2017.
International Organization for Standardization - ISO, 1ª edição, 1998.
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (23ª Edição) - autoria das instituições: APHA, AWWA, WEF.

Data de emissão: Maringá, 21/06/2018

Monica Fidells dos Santos
Gerente Técnica
Química | CRQ: 09904704

Juliana Menegolo
Gerente da Qualidade
Química | CRQ: 09101278

Andresa Fabiana Garcia
Coordenadora e
Responsável Técnica
Química | CRQ: 09904704

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ - CISPAR
CENTRO DE REFERÊNCIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ

LABORATÓRIO: Rua Pioneiro Miguel Jordão Martinez, 677 - Pq. Industrial Mario Bulhões da Fonseca - Maringá/PR - CEP: 87065-660
Fone/Fax: (44) 3123-2807 e (44) 99800-1514 - Site www.cismae.com.br - E-mail: laboratorio.cispár@consorcioispár.com.br



**LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUA E ESGOTO
REGISTRO NO C.R.Q. - 9ª REGIÃO SOB Nº 06043**

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 00051538-0

SOLICITANTE

Nome: **Departamento Municipal de Água e Esgoto**
CPF/CNPJ: **78.200.482/0001-10** Telefone: **(44) 3264-4870**
Endereço: **Maringá, 1029**
Cidade: **Sarandi** Estado: **PR**
Responsável: **Michel**

DADOS DA AMOSTRA

Amostra: **ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO**
Tipo de Amostra: **SAÍDA DO TRATAMENTO**
Local de Amostragem: **POÇO AFUMUSA AV GIRO WATANABE - RUA ANTONIO AFFONSO AGNIBENI 453**
Responsável pela Amostragem: **Solicitante**
Plano de Amostragem de responsabilidade do: **DO INTERESSADO**
Ocorrência de chuvas nas últimas 48 horas: **NÃO**
Data e hora da Amostragem: **04/04/2018 - 08:57** Data e hora do Recebimento: **04/04/2018 - 11:10**

ENSAIOS

Parâmetro	Resultado	LQ ⁽⁴⁾	VMP ⁽¹⁾	Unidade	Metodologia	Data do Ensaio
Etilbenzeno	< 0,002	0,002	0,2	mg/L	USEPA 8260 B	25/04/2018
Ferro	< 0,1	0,1	0,3	mg/L	SMWW 3120 B	26/04/2018
Gosto e Odor	0	0	6	Intensidade	SMWW 2150	05/04/2018
Manganês	< 0,05	0,05	0,1	mg/L	SMWW 3120 B	26/04/2018
Monoclorobenzeno	< 0,002	0,002	0,12	mg/L	USEPA 8260 B	25/04/2018
Sódio	4,60	2,0	200	mg/L	SMWW 3500-Na B	17/04/2018
Sólidos Dissolvidos Totais 180°C	234	8	---	mg/L	SMWW 2540 C	16/04/2018
Sulfato	< 0,3	0,3	250	mg/L	EPA 300.1	10/04/2018
Sulfeto de Hidrogênio	< 0,02	0,02	0,1	mg/L	SMWW 4500-S2- D	06/04/2018
Surfactante (como LAS)	< 0,2	0,2	0,5	mg/L	SMWW 5540 C	05/04/2018
Tolueno	< 0,002	0,002	0,17	mg/L	USEPA 8260 B	25/04/2018
Turbidez	< 0,3	0,3	5	uT	SMWW 2130 B	05/04/2018

Notas: (1) Valor Máximo Permitido conforme legislação comparativa; (2) Unidade Hazen (mg Pt-Col/L); (3) Unidade de Turbidez; (4) Limite de Quantificação; (5) Intensidade máxima de percepção; (6) Unidade Formadora de Colônias; (7) 1,2,4 TCB; 1,3,5 TCB; 1,2,3 TCB; (8) Aldicarbe + Aldicarbesulfona + Aldicarbesulfóxido. Os resultados destes ensaios se referem somente aos itens ensaiados e amostrados. Os ensaios são realizados no laboratório do CISPAR. Este relatório só pode ser reproduzido por inteiro. Quando o laboratório Cispár não é responsável pela amostragem e esta é de responsabilidade do cliente, os resultados deste relatório de ensaios se aplicam à amostra conforme recebida, bem como os dados da amostra foram fornecidos pelo interessado. As amostragens de responsabilidade do laboratório Cispár são realizadas de acordo com os procedimentos "PG 034 - Planejamento de amostragem" e "PG 035 - Coleta e amostragem", conforme as metodologias SMWW 1060, 3010, 5010 e 9060; NIT-DICLA-057 e Guia Nacional de Coletas e Preservação de amostras de Água, Sedimentos, Comunidades Aquáticas e Efluentes Líquidos.2011.CETESB.

Referências e Métodos Utilizados:

United States Environmental Protection Agency (USEPA).
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (SMWW), 23ª Edição - autoria das instituições: APHA, AWWA, WEF, 2017.
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (23ª Edição) - autoria das instituições: APHA, AWWA, WEF.

Data de emissão: Maringá, 21/06/2018


Monica Fidells dos Santos
Gerente Técnica
Química | CRQ: 09904704


Juliana Menegolo
Gerente da Qualidade
Química | CRQ: 09101278


Andresa Fabiana Garcia
Coordenadora e
Responsável Técnica
Química | CRQ: 09904704



**LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUA E ESGOTO
REGISTRO NO C.R.Q. - 9ª REGIÃO SOB Nº 06043**

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 00051538-0

SOLICITANTE

Nome: **Departamento Municipal de Água e Esgoto**
CPF/CNPJ: **78.200.482/0001-10** Telefone: **(44) 3264-4870**
Endereço: **Maringá, 1029**
Cidade: **Sarandi** Estado: **PR**
Responsável: **Michel**

DADOS DA AMOSTRA

Amostra: **ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO**
Tipo de Amostra: **SAÍDA DO TRATAMENTO**
Local de Amostragem: **POÇO AFUMUSA AV GIRO WATANABE - RUA ANTONIO AFFONSO AGNIBENI 453**
Responsável pela Amostragem: **Solicitante**
Plano de Amostragem de responsabilidade do: **DO INTERESSADO**
Ocorrência de chuvas nas últimas 48 horas: **NÃO**
Data e hora da Amostragem: **04/04/2018 - 08:57** Data e hora do Recebimento: **04/04/2018 - 11:10**

ENSAIOS

Parâmetro	Resultado	LQ ⁽⁴⁾	VMP ⁽¹⁾	Unidade	Metodologia	Data do Ensaio
Zinco	< 0,1	0,1	5	mg/L	SMWW 3120 B	26/04/2018
Xilenos	< 0,002	0,002	0,3	mg/L	USEPA 8260 B	25/04/2018

Notas: (1) Valor Máximo Permitido conforme legislação comparativa; (2) Unidade Hazen (mg Pt-Col/L); (3) Unidade de Turbidez; (4) Limite de Quantificação; (5) Intensidade máxima de percepção; (6) Unidade Formadora de Colônias; (7) 1,2,4 TCB; 1,3,5 TCB; 1,2,3 TCB; (8) Aldicarbe + Aldicarbesulfona + Aldicarbesulfóxido. Os resultados destes ensaios se referem somente aos itens ensaiados e amostrados. Os ensaios são realizados no laboratório do CISPAR.

Este relatório só pode ser reproduzido por inteiro.

Quando o laboratório Cispas não é responsável pela amostragem e esta é de responsabilidade do cliente, os resultados deste relatório de ensaios se aplicam à amostra conforme recebida, bem como os dados da amostra foram fornecidos pelo interessado.

As amostragens de responsabilidade do laboratório Cispas são realizadas de acordo com os procedimentos "PG 034 - Planejamento de amostragem" e "PG 035 - Coleta e amostragem", conforme as metodologias SMWW 1060, 3010, 5010 e 9060; NIT-DICLA-057 e Guia Nacional de Coletas e Preservação de amostras de Água, Sedimentos, Comunidades Aquáticas e Efluentes Líquidos. 2011. CETESB.

Referências e Métodos Utilizados:

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (SMWW), 23ª Edição - autoria das instituições: APHA, AWWA, WEF, 2017.
United States Environmental Protection Agency (USEPA).

Data de emissão: Maringá, 21/06/2018


Monica Fidells dos Santos
Gerente Técnica
Química | CRQ: 09904704


Juliana Menegolo
Gerente da Qualidade
Química | CRQ: 09101278


Andresa Fabiana Garcia
Coordenadora e
Responsável Técnica
Química | CRQ: 09904704



Convênio com: FUNASA/CORE-PR
DIVISÃO DE ENGENHARIA DE SAÚDE PÚBLICA
CENTRO DE REFERÊNCIA EM SANEAMENTO AMBIENTAL

**LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUA E ESGOTO
REGISTRO NO C.R.Q. - 9ª REGIÃO SOB Nº 06043**

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 00051538-0

SOLICITANTE

Nome: **Departamento Municipal de Água e Esgoto**
CPF/CNPJ: **78.200.482/0001-10** Telefone: **(44) 3264-4870**
Endereço: **Maringá, 1029**
Cidade: **Sarandi** Estado: **PR**
Responsável: **Michel**

DADOS DA AMOSTRA

Amostra: **ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO**
Tipo de Amostra: **SAÍDA DO TRATAMENTO**
Local de Amostragem: **POÇO AFUMUSA AV GIRO WATANABE - RUA ANTONIO AFFONSO AGNIBENI 453**
Responsável pela Amostragem: **Solicitante**
Plano de Amostragem de responsabilidade do: **DO INTERESSADO**
Ocorrência de chuvas nas últimas 48 horas: **NÃO**
Data e hora da Amostragem: **04/04/2018 - 08:57** Data e hora do Recebimento: **04/04/2018 - 11:10**

ENSAIOS

Parâmetro	Resultado	LQ ⁽⁴⁾	VMP ⁽¹⁾	Unidade	Metodologia	Data do Ensaio
-----------	-----------	-------------------	--------------------	---------	-------------	----------------

LEGISLAÇÃO COMPARATIVA: Portaria de Consolidação nº 5/17 - Ministério da Saúde.

CONDIÇÕES DA AMOSTRA

A respectiva amostra foi recebida em condições não conformes de temperatura (15,2).

Os ensaios foram realizados com a autorização e responsabilidade do cliente.

Notas: (1) Valor Máximo Permitido conforme legislação comparativa; (2) Unidade Hazen (mg Pt-Col/L); (3) Unidade de Turbidez; (4) Limite de Quantificação; (5) Intensidade máxima de percepção; (6) Unidade Formadora de Colônias; (7) 1,2,4 TCB; 1,3,5 TCB; 1,2,3 TCB; (8) Aldicarbe + Aldicarbesulfona + Aldicarbesulfóxido. Os resultados destes ensaios se referem somente aos itens ensaiados e amostrados. Os ensaios são realizados no laboratório do CISPAR.

Este relatório só pode ser reproduzido por inteiro.

Quando o laboratório Cispar não é responsável pela amostragem e esta é de responsabilidade do cliente, os resultados deste relatório de ensaios se aplicam à amostra conforme recebida, bem como os dados da amostra foram fornecidos pelo interessado.

As amostragens de responsabilidade do laboratório Cispar são realizadas de acordo com os procedimentos "PG 034 - Planejamento de amostragem" e "PG 035 - Coleta e amostragem", conforme as metodologias SMWW 1060, 3010, 5010 e 9060; NIT-DICLA-057 e Guia Nacional de Coletas e Preservação de amostras de Água, Sedimentos, Comunidades Aquáticas e Efluentes Líquidos. 2011. CETESB.

Referências e Métodos Utilizados:

Data de emissão: Maringá, 21/06/2018


Monica Fidells dos Santos
Gerente Técnica
Química | CRQ: 09904704


Juliana Menegolo
Gerente da Qualidade
Química | CRQ: 09101278


Andresa Fabiana Garcia
Coordenadora e
Responsável Técnica
Química | CRQ: 09904704